

OEBA Jutta Pacik · Zaunkönigweg 19 · 01108 Dresden-Weixdorf

RENOLIT SE zu Hd. Herrn K. Kuffer
Horchheimer Str. 50
67547 Worms

Zaunkönigweg 19
01108 Dresden-Weixdorf

Tel.: 0351 206973-29/30
Fax: 0351 206973-28
Mobil: 0172 3513890
E-Mail: jutta.pacik@
oeba-system.de

Ostsächsische
Sparkasse Dresden
BLZ: 850 503 00
Konto: 4 202 195 090

St.-Nr.: 202/255/02928

Untersuchung von Kunststoffplatten für den Trinkwasserbereich nach KTW-BWGL (Stand: 11.03.2019)

Hier: Ihr Auftrag vom 05.12.2019 zur Feststellung der Grundanforderungen
Material „Kunststoff-Platten“ – Bezeichnung: Xtreme

Zeugnis (Kurzform)

Gegenstand: Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Die äußere Beschaffenheit der Migrationswässer, sowie die ermittelten Geruchsschwellenwerte zeigen keinerlei Auffälligkeiten bzw. lagen unterhalb der vorgeschriebenen Werte.

Die aus den Migrationswässern ermittelte TOC-Abgabe von den Prüfkörpern in das Versuchswasser ist in der 1. und 2. Migrationsperiode leicht erhöht, weist jedoch eine fallende Tendenz auf und liegt in der beurteilungsrelevanten 3. Migrationsperiode innerhalb der vorgeschriebenen Konzentration.

Aufgrund der Ergebnisse im Bezug auf die Grundanforderungen ist festzustellen, dass das untersuchte Material „Kunststoff-Platten“ für die Verwendung im Trinkwasserbereich geeignet ist.

Mit freundlichen Grüßen

Dresden, 10.03.2020

Dr. Daniel Pacik

